別表

単位：回／年

廿日市地域（検査回数表）			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
番号	水質基準項目	基準値	田屋公園	佐方四丁目公園	廿日市衛生センター	鼓ヶ浜公園	阿品ハイツ第一公園	阿品台第七公園	ふじタウン第三公園	六本松公園	佐原田公園	四季が丘くちなし公園	宮園第五公園	陽光台第一公園	佐方三丁目集会所
			（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）
1	一般細菌	100個/mL以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	大腸菌（定量）	検出されないこと	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	大腸菌（定性）		11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	フェノール類	0.005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
48	味	異常でないこと	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
49	臭気	異常でないこと	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	色度	5度以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
51	濁度	2度以下	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
番号	水質管理目標設定項目	目標値													
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下													
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下													
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下													
4	削除	－													
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下													
6	削除	－													
7	削除	－													
8	トルエン	0.2mg/L以下													
9	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	0.08mg/L以下													
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下													
11	削除	－													
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下													
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下													
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下													
15	農薬類	1以下													
16	残留塩素	1mg/L以下													
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L													
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下													
19	遊離炭酸	20mg/L以下													
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下													
21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	0.02mg/L以下													
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下													
23	臭気強度（TON）	3以下													
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L													
25	濁度	1度以下													
26	ｐＨ値	7.5													
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、0に近づける													
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下													
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下													
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下													
番号	クリプトスポリジウム対策														
	クリプトスポリジウム及びジアルジア														
	嫌気性芽胞菌	個/mL													
番号	毎日水質検査	評価													
	色	異常でないこと	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	濁り	異常でないこと	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365