別表

単位：回／年

佐伯地域（検査回数表）

番号	水質基準項目	基準値	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			永原第１水源	永原第２水源	永原第３水源	永原第４水源	土居堰内第１水源	土居堰内第２水源	越岬水源	岬第１・第２水源	岬第３水源	岬第４水源	岬第５・第６水源	津田第１水源	津田第２水源	津田第３水源	津田第４水源	津田第５水源	浅原第１水源	浅原第２水源	光ヶ丘集会所	吉末集会所	下大町集会所	大沢集会所	友和浄化センター	佐伯苑城山団地内	久保田団地内	椎現ハウス	青光園団地内	みゆき台団地内	上岬河内地区内	下栗楠集会所	堀上集会所	花上地区	戸屋原集会所	冷川地区内
			（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（原水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）	（浄水）
1	一般細菌	100個/mL以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
2	大腸菌（定量） 大腸菌（定性）	検出されないこと	1	1	1	1	4	1	4	1	1	4	4	1	1	1	1	4	1	1	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11	1 11
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	六価クロム化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	塩素酸	0.6mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	クロロホルム	0.06mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	臭素酸	0.01mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下																			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	塩化物イオン	200mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	蒸発残留物	500mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	フェノール類	0.005mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量）	3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
47	ｐＨ値	5.8 ～ 8.6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
48	味	異常でないこと	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
49	臭気	異常でないこと	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
50	色度	5度以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
51	濁度	2度以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

番号	水質管理目標設定項目	目標値																																		
1	アンチモン及びその化合物	0.015mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
3	ニッケル及びその化合物	0.01mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
4	亜硝酸態窒素	0.05mg/L以下																																		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
6	削除	－																																		
7	削除	－																																		
8	トルエン	0.2mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
9	フタル酸ジ（２－エチルヘキシル）	0.1mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
10	亜塩素酸	0.6mg/L以下																																		
11	削除	－																																		
12	二酸化塩素	0.6mg/L以下																																		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1		
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1		
15	農薬類	1以下			1																															
16	残留塩素	1mg/L以下																																		
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	10mg/L～100mg/L																																		
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下																																		
19	遊離炭酸	20mg/L以下																						1	1		1				1	1	1	1		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
21	メチル－ｔ－ブチルエーテル	0.02mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下																																		
23	臭気強度（TON）	3以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
24	蒸発残留物	30mg/L～200mg/L																																		
25	濁度	1度以下																																		
26	ｐＨ値	7.5																																		
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上、0に近づける																						1	1		1				1	1	1	1		
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下																						1	1		1				1	1	1	1		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下																																		

番号	クリプトスポリジウム対策																																			
	クリプトスポリジウム及びジアルジア		1	1	1									1	1	1	1	1	1	1																
	嫌気性芽胞菌	個/mL	1	1	1		4		4				4	4	1	1	1	1	4	1	1																

番号	毎日水質検査	評価																																		
	色	異常でないこと																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	濁り	異常でないこと																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365
	消毒の残留効果	0.1mg/L以上																			365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365	365